ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» LLC «ТСС «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОНу УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за № **UA0.YT.101501-25**
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

Термін дії з **15 жовтня 2025 р. до 14 жовтня 2027 р.**
Term of validity is from

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція *Production* — **Вентилятори димовидалення дахові серії SEF-R 35...SEF-R 112 класу вогнестійкості F600 (120)** — **28.25.20-50.00** код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам *Comply with the requirements* — **Пункт 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015 IDT) «Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення» (клас вогнестійкості F600 (120))**

Виробник (и) продукції *Producer (s)* — **ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», 03061, Україна, місто Київ, вулиця Афанаса Олега, будинок, 4, код ЄДРПОУ 35851853. Адреса виробництва: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95 (літ. Б2), Україна.**

Сертифікат видано *Certificate is issued on* — **ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», 03061, Україна, місто Київ, вулиця Афанаса Олега, будинок, 4, код ЄДРПОУ 35851853.**

Додаткова інформація *Additional information* — **Продукція, що виробляється в Україні в період з 15.10.2025 р. до 14.10.2027 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.**
Схема 3. Добровільна оцінка відповідності продукції, що випускається серійно без обстеження виробництва.

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності *Certificate seen by authority voluntary assessment of performance* — **Орган з добровільної оцінки відповідності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.**

На підставі *On the grounds of* — **Протокол сертифікаційних випробувань № 2/СВД-22 від 14.10.2022р. ВЦ ТОВ 'ТЕСТ', 07400, Україна, Київська область, місто Бровари, вулиця Залізнична, будинок 8, код ЄДРПОУ 31027499. Атестат акредитації №20365 дійсний до 10.04.2029 року.**

Керівник органу з добровільної оцінки відповідності *Head of the voluntary conformity assessment body*

М.П.

Володимир ТОРБА

підпис — Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити за тел +3 8 056 744 30 14 +3 8 050 486 22 92